

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δοκιμών Κατασκευών)

## Πυράντοχο Σπρέι Αρμών Hilti CFS-SP WB (CW)

Αρ. Hilti CFS-SP WB (CW)

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

Πυράντοχο Σπρέι Αρμών Hilti CFS-SP WB

**2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):**

Προϊόν πυροφραγής και σφράγισης: Γραμμικοί αρμοί και κενά, βλέπε ETA-11/0343 (26.11.2020)

Περιμετρική σφράγιση

Περιμετρική σφράγιση μεταξύ άκαμπτων πλακών δαπέδου και συρόμενων διαχωριστικών

**3. Κατασκευαστής:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**

Σύστημα 1

**5. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:**

EEA 350141-00-1106

**Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:**

ETA-11/0343 (26.11.2020)

**Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης:**

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

**Κοινοποιημένος οργανισμός:**

MPA-Braunschweig, Αρ. 0761

**6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)**

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή / Μέθοδος επαλήθευσης
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία E	EN 13501-1
Αντοχή σε φωτιά	Βλέπε ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2
Αεροδιαπερατότητα		EN 1026
Υδατοπερατότητα		EEA 350141-00-1106
Περιεκτικότητα, εκπομπή και/ή απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών		EN 16516
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια		EEA 350141-00-1106
Αντοχή σε κρούση/κίνηση		EOTA TR 001
Πρόσφυση		EEA 350141-00-1106
Ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα		Τύπος Y <sub>1</sub>
Περιοδικός χειρισμός ή περιμετρικές σφραγίσεις συρόμενων διαχωριστικών	Βλ. ETA-11/0343 (26.11.2020)	EEA 350141-00-1106
Μόνωση αερόφερτου θορύβου		EN ISO 10140-1

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εκ μέρους του κατασκευαστή από:

Cynthia Mikhael  
Product Manager  
Business Fire Protection  
Hilti Corporation

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Fire Protection  
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP\_el\_03-03\_00000002513\_Hilti CFS-SP WB CW