

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)

Πυράντοχο κολάρο καλωδίων Hilti CFS-RCC

Αρ. Hilti CFS-RCC

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Hilti CFS-RCC

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Προϊόν πυροφραγής και σφράγισης για σφραγίσματα περασμάτων, βλέπε ETA-20/0990 (28.12.2020)

Περάσματα καλωδίων	Καλώδια, δέσμες καλωδίων, σχάρες καλωδίων, αγωγοί
Περάσματα σωλήνων	Εύφλεκτοι και μη εύφλεκτοι σωλήνες
Μικτά περάσματα	Καλώδια, σχάρες καλωδίων, πλαστικοί σωλήνες, μεταλλικοί σωλήνες και σύνθετοι σωλήνες

3. Κατασκευαστής:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 1

5. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

EEA 350454-00-1104

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:

ETA-20/0990 (28.12.2020)

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

OIB

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

MPA-Braunschweig, Αρ. 0761

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Δηλωθείσα επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή/Μέθοδος επαλήθευσης
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία E	EN 13501-1
Αντοχή σε φωτιά		EN 13501-2
Αεροδιαπερατότητα		EN 1026
Μόνωση αερόφερτου θορύβου		EN ISO 717-1, EN ISO 10140
Θερμικές ιδιότητες	Βλ. ETA-20/0990 (28.12.2020)	EN 12667
Ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα	Τύπος Z ₂	EEA 350454-00-1104

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εκ μέρους του κατασκευαστή από:

Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation