

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

Αρ. Hilti CFS-D 25

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Προϊόν πυροφραγής και σφράγισης για σφραγίσματα περασμάτων, βλέπε ETA-16/0050 (25.06.2020)

Περάσματα καλωδίων	Καλώδια, αγωγοί
Διάτρηση σωλήνα	Μικροί σωλήνες από χαλκό

3. Κατασκευαστής:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 1

5. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

EEA 350454-00-1104

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:

ETA-16/0050 (25.06.2020)

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

MPA Braunschweig, Αρ. 0761

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Δηλωθείσα απόδοση:	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή/Μέθοδος επαλήθευσης
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία E	EN 13501-1
Αντοχή σε φωτιά	βλ. ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN 13501-2
Μόνωση αερόφερτου θορύβου	βλ. ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – με ή χωρίς καλώδιο
Ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα	Τύπος: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ και Z ₂	EAD 350454-00-1104
Χαρακτήρας του προϊόντος	βλ. ETA-16/0050 (25.06.2020)	EEA 350454-00-1104

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του ο κατασκευαστής που προσδιορίζεται πιο πάνω. Με υπογραφή για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation